

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 427.632.06

Uitgegeven op: 08-06-2021



Certificaathouder

Assa Abloy Nederland BV
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer
T: +31 (0)88 639 46 00
E: info@assaabloy.nl
I: www.assaabloy.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

langschild

geleverd onder logo / merk:

NEMEF

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**3340 (AK) , 3341 (AK) , 3415 (AK) , 3415-II , 3417-II , 3515-II , 3517-II
3416 (AK) , 3417 (AK) , 3419 (AK)
517 (AK) , 3519 (AK) , 3710 , 3711 , 3712**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H.A.J. van Dartel", written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Assa Abloy Nederland BV
Nummer: 427.632.06

blad 2 van 2

1. PRODUCT
langschild

PRODUCTSOORT
inbraakwerend beslag

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening
Uitvoering: 1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten
Systeem: met OF zonder cilindertrek bescherming
diverse cilinder perforaties
diverse grepen
rechthoekig OF afgerond;
Materiaal: buiten-/ en binnendeel: geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd
Afmeting: buitendeel (KT): 245~250x50x12 mm
binnendeel: 245~250x50x8 mm
Bevestiging: 3xM6x53 in stalen nok, h.o.h. 98/122 mm
Geschikt voor toepassing: Hout, Kunststof, Metaal
in combi met insteeksloten op deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: D001153195-1
D001153194-1
D001086848v3

4. PRESTATIES

Een langschild overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een langschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een langschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
