

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 453.842.01

Uitgegeven op: 18-01-2021



## Certificaathouder

ABUS August Bremicker Söhne KG  
Altenhofer Weg 25  
D-58300 Wetter  
T: +49 (0) 2335 6340  
E: info@abus.de  
I: www.abus.de



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### opleggrendel met sluitkast

geleverd onder logo / merk:

**ABUS**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**FTS96 , FTS96A , FTS96E , FTS106**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'J' with a long horizontal stroke extending to the right.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
[info@skgikob.nl](mailto:info@skgikob.nl)  
[www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl)

CERTIFICAAT

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

ABUS August Bremicker Söhne KG  
Nummer: 453.842.01

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
opleggrendel met sluitkast

**PRODUCTSOORT**  
enkelvoudige grendel

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

|                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bediening:                | Mechanische bediening                                                                                                                                                                                                   |
| Uitvoering:               | grendel met dubbele haakschoot en sluitkast                                                                                                                                                                             |
| Systeem:                  | cilinder- OF cijfercodesluiting                                                                                                                                                                                         |
| Materiaal:                | slotkast: zamak; sluitkast: zamak                                                                                                                                                                                       |
| Afmeting:                 | slotkast: 115x50x27 mm<br>sluitkast: 115x17x27 mm                                                                                                                                                                       |
| Bevestiging:              | Hout - Kunststof - Metaal:<br>slotkast: 4 punts; sluitkast: 2X 5,5x60 mm<br>bij kunststof zonder metaal versterking in combinatie met:<br>BA-anker + 1xM6x50 mm + 2x 4,2x13 mm OF<br>IM100 injectie anker + 1x M6x35 mm |
| Geschikt voor toepassing: | Deur naar binnen draaiend, Hout, Kunststof, Metaal, Raam naar binnen draaiend, Schuifraam of -deur op naar binnen draaiende ramen en deuren                                                                             |

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: FTS106: 390174 | V1 | J19  
FTS96\_FTS96E: 390296 | V1 | J19  
FTS96\_FTS96E: T390299 | V1 | D17  
FTS96+FTS96A: T390521 | V1 | I17  
FTS96+FTS96A: 390383 09/2014

## 4. PRESTATIES

Een opleggrendel met sluitkast overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een opleggrendel met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een opleggrendel met sluitkast wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).