

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 427.613.02

Uitgegeven op: 22-02-2019



Certificaathouder

Assa Abloy Nederland BV
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer
T: +31 (0)88 639 46 00
E: info@assaabloy.nl
I: www.assaabloy.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

sluitkom

geleverd onder logo / merk:

NEMEF

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

VS 4004 , VS 4219

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a long horizontal stroke.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

Approved 2019-09-02

CERTIFICAAT

1. PRODUCT

sluitkom

PRODUCTSOORT

schootvanger

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	kom met OF zonder verstelbare dagschoot sparing
Systeem:	dubbele sparing tbv nacht-blokschoot en dagschoot
Materiaal:	kom: zamak gelakt
Afmeting:	kom: 192x25x24 mm
Bevestiging:	in hout: 5 punts
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout in houten deurkozijn, in combi met insteeksloten met blokschoot

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 000088056/1 OF 3674004000 versie 1012

4. PRESTATIES

Een sluitkom overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een sluitkom wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een sluitkom wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).